

21 de julio del 2016

Poás, Alajuela.

**Referencia: respuestas a aclaraciones licitación No.2016-000001UTN**

Estimado

Por medio de la presente damos respuesta las consultas presentadas por los oferentes en relación a licitación No. 2016LN-000001-UTN con respecto al edificio de aulas de la UTN en la Sede San Carlos. Para algunas de las respuestas se hace referencia al oficio CE-327-ICP-2016 enviado el pasado 19 de julio.

1. No se tiene la cantidad de equipos de aire acondicionado así como su ubicación, tuberías, rejillas y demás detalles de los aires que van en el cuarto de servidores ni del cuarto eléctrico, por lo que se hace difícil poder cotizar esos equipos de esa manera.

**Respuesta: ver la respuesta número 8 de la aclaraciones 2.**

2. No se cuenta con el detalle del sistema de supresión en el cuarto de servidores, esto nos preocupa porque se conoce que el sistema de supresión en un cuarto de servidores es muy delicado y debe hacerse mediante agente limpio y por lo tanto se hace difícil cotizar esta parte sin tener un detalle o especificaciones claras.

**Respuesta: no se debe incluir el sistema de supresión de incendios en el cuarto de datos**

3. El sistema de control de accesos del cuarto de servidores no se especifica para cuantas puertas es, ni el tipo de puerta que lleva, por lo que no se puede realizar

una cotización exacta de lo se requiere.

**Respuesta: no se debe considerar**

4. En el sistema de video vigilancia CCTV del cuarto de servidores, no se tiene el detalle de la cantidad de cámaras ni las marcas y modelos.

**Respuesta: las cámaras no están incluidas**

5. No se cuenta con detalle de los equipos de telecomunicaciones en el cuarto de servidores y en la tabla de pagos solo aparece el nombre de algunos equipos, de los cuales no se tienen especificaciones, ni cantidades.

**Respuesta: el equipo activo de telecomunicaciones no está incluido en el alcance, a excepción de los equipos vinculados a la puesta en funcionamiento del sistema G-PON.**

Sin más por el momento:



Arq. Adriana Murillo Oviedo

Gerente de proyectos

Industria Constructora del Poas